ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2D2D089078D8DA26D798386364F92371
Владелец: Мутушева Эсет Абусаидовна
Действителен: с 22.07.2025 до 15.10.2026

АКТ
проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2026-2027 учебному году

Составлен «03» августа 2026 г.

Полное наименование общеобразовательного учреждения; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Грозного

юридический адрес: ул.Льва Яшина (Косиора), 26,
город, район, село, улица, номер дома

телефон: № 938-904-22-22

Фамилия, имя, отчество руководителя: Мутушева Эсет Абусаидовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) префекта Ахматовского района г. Грозного от 10.07.2026г. № 5 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: - Хатуев С.С. – заместитель префекта ПАРГ
Заместитель председателя - Сириев М.А-Г.– начальник отдела СП ПАРГ
Секретарь комиссии: - Тарчинская Е.Р.- гл. специалист ОСП ПАРГ
Члены комиссии:
-Хакимов С.Х. – Заместитель начальника отдела строительства, ЖКХ, ГО и ЧС ПАРГ
-Мовсулов М.М.–государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по ЧР
- Байсултанов А.И.-главный специалист отдела строительству, техническому надзору за содержанием зданий, сооружений и коммунальных сетей
ДДО Мэрии г. Грозного
-Гайрбекова Х.Х. - гл. специалист эксперт отдела санитарного надзора управления роспотребнадзора по ЧР
- Джукаев Д.Л. – зам начальник ОНД и ПР по городскому округу г. Грозного
- Мусхаджиев И.Р. - инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Грозный.
- Дзугаев Д.С. - сотрудник УФСБ России по ЧР
- Магомадова Л.В. – главная медсестра ГБУ «Детская поликлиника № 1 г. Грозного-

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав и общее положение СОШ от 23.05.2022г.; распоряжение Мэрии г. Грозного №95от 18.11.2011г.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: распоряжение Администрации г. Грозного №350 от 17.08.2009г.; распоряжение Администрации г. Грозного №655 от 07.12.2009г.

(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением

зданий, арендуемых образовательным учреждением); распоряжение Администрации г. Грозного №1850 от 09.10.2009г.

наименование документа, дата и №

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с «Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений», утвержденным постановлением Правительства России от 31.03.2009г №277: лицензия №1226 от 07.09.2015г. сер. 20ЛО2 №0000520 (бессрочная), МО и Н ЧР/

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): дополнительное образование (ГПД, кружки), услуги бесплатные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: условия есть соответственно нормам;

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: 1735

г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкц. по ТБ (каб.хим,физики, спорт.зал,уч.мастерские)	Наличие акта разрешения	Наличие и состояние ученической мебели
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Химия	2	1	100	Есть	Есть	Удовлетв.
3	Биология	2	2	100	Есть	Есть	Удовлетв.
4	Физика	2	2	100	Есть	Есть	Удовлетв.
5	География	2	1	100	Есть	Есть	Удовлетв.
6	Математика	2	1	70	Есть	Есть	Удовлетв.
7	Русский язык	2	2	60	Есть	Есть	Удовлетв.
8	Литература	1	1	60	Есть	Есть	Удовлетв.
9	Английский язык	2	2	20	Есть	Есть	Удовлетв.
10	История	2	2	50	Есть	Есть	Удовлетв.
11	Учебные мастерские	2	2	Техно логия	Есть	Есть	Удовлетв.
12	Чеченский язык	3	3	80	Есть	Есть	Удовлетв.

д) Наличие спортивного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме: два спортивных зала инвентарем оборудованы на 100% .

6. Наличие компьютерного класса, их количество, состояние. Подключен ли ОУ к сети Интернет: два компьютерных класса; состояние удовлетворительное; компьютеров -162 шт. Интернет есть.

7. Техническое состояние зданий и сооружений, год постройки: 1973г.,2022г.

8. Состояние территории образовательного учреждения:

-возможность освещения его в темное время суток: наружное освещение есть (фонари)

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: есть, соответствует нормам СанПин 2.4.2.28.21-10

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние: ограда железная

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: Имеется спортивный зал.

9. Наличие столовой или буфета: есть столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами: 200 посадочных мест, обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями: оборудована 100%; состояние удовлетворительное.

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой; два холодильника; холодильная камера; посуда-100%.

10. Организация питьевого режима: фильтры на кранах в классных кабинетах

11. Наличие медицинского кабинета и оборудования в нем: есть, оборудован на 100%; изолятор есть

12. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), её состояние и организация эксплуатации: централизованное.; организация эксплуатации – 4 чел.

- Опрессована ли отопительная система (наличие акта): центализованная проводится в сентябре последняя опрессовка от 08.09.2025г.

13. Обеспеченность учебного заведения освещением по норме: соответствует норме

14. Проверка сопротивления изоляции электросети: 19.11.2021г.

(дата и № акта)

15. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения: огнетушители 36 шт; состояние удовлетворительное.

16. Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений акт произведенна.): акта обработки чердачных покрытий есть.

17. Наличие и состояние сетей и коммуникаций:

- водоснабжения: центральное водоснабжение
- газоснабжения: есть только в котельной
- электроснабжения: в норме
- канализации: функционирует

18. Состояние противопожарного водоема: наружное водоснабжение не исправен есть гидрант.

19 . На основании проверки установлено:

-техническое состояние зданий и сооружений __удовлетворительное____

- наличие и ведение документации по охране труда _удовлетворительно_

20. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организаций ___выполнены_____

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

_____сторожа_____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. договоры по оказанию охранных услуг заключены: штатные сотрудники;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова МВД;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) Территория организации ограждением оборудована и

(оборудована, не оборудована)

обеспечивается несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организованна.

(организованно, не организованно)

Основные недостатки _____

_____.

21.Обеспечение пожарной безопасности организации соответствуют частично

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

от 13.01.2022г. МЧС ОНД и ПР по городскому округу г. Грозного.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки административный штраф по статье 20.4 ч. 1. и предписания №93/1/70 от 23.03.2021г.;

б) Требования пожарной безопасности выполняются частично;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ВЭРС ПК -24 ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заднего вида извещения о пожаре.

(Описания заднего вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится не исправна, речевое оповещение не исправно;

(исправна не исправна)

г) здание и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы частично;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре ____обеспечивает_____

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивается____

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает_____

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

22. Замечания и предложения комиссии: установить молнезащитную систему здания, блок ОПС в не рабочем состоянии; наружное водоснабжение водоем не исправен;

23. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году: МБОУ СОШ №42 готова к началу учебного года в 2026-2027г.

Председатель комиссии: _____ - Хатуев С.С.
Заместитель председателя _____ - Сириев М.А-Г.
Секретарь комиссии: _____ - Тарчинская Е.Р.
Члены комиссии: _____ - Хакимов С.Х.
_____ - Мовсулов М.М.
_____ - Байсултанов А.И.
_____ - Гайрбекова Х.Х.
_____ - Джукаев Д.Л.
_____ - Мусхаджиев И.Р.
_____ - Магомадова Л.В.
_____ - Дзугаев Д.С.

Директор МБОУ СОШ №42 _____ Мутушева Э.А.